



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Россия, г.Саратов, 410028 Площадь Соборная,7. Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. САРАТОВУ**

Россия, г. Саратов, 410012, ул. Университетская, 37. тел/факс: 27-93-78

Предписание № 210/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №54»  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

в лице директора Соколовой Людмилы Владимировны

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по городу Саратову УНД и  
ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного государственного  
инспектора г. Саратова по пожарному надзору № 210  
(наименование органа ГПН)

от « 24 » февраля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.  
« 01 » марта 2016 г. по 16 ч 00 мин. « 11 » марта 2016 г.

проведена **плановая** (внеплановая) **выездная** (документарная)  
проверка соблюдения требований пожарной безопасности  
государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору старшим лейтенантом  
внутренней службы Зориным Владимиром Витальевичем, государственным инспектором города  
Саратова по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Бондусь Аленой  
Валерьевной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №54»  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Соколовой Л.В., заместителем директора по АХЧ Курмакаевой Р.К.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В здании в проходах и на лестницах отсутствует эвакуационное освещение.	ч.4, ст. 4, п. 2 ч. 1, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пр.5 п.4 подп.д СНИП II-B.6 «Нормы строительного проектирования»; п. 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 СНИП II-A.9-71 «Искусственное освещение»; п.4.27, 4.28, 4.29 СНИП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.62 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», п. 6.22 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2017	
2.	В подвальном (цокольном) этаже электрические провода проложены открыто	ч.4, ст. 4, п. 2 ч. 1, ст. 6, п.7, 8 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2017	
3.	Выход из подвального этажа не отделен от общей лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой первого типа	п. 2 ч. 1 ст. 6; ч.4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14*, т.1, т.2* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.02.2017	
4.	В местах сопряжения оконного проема помещения кухни и деревянных конструкций рядом стоящего жилого дома, не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды	п. 2 ч. 1 ст. 6; ч.4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.15 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.02.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.98, 99 «Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС России от 28.06.2012 №375 зарег. в Минюсте России 13.07.2013);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления,

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В здании в проходах и на лестницах отсутствует эвакуационное освещение.	ч.4 ст. 4, п. 2 ч. 1, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пр.5 п.4 подп.д СНиП II-V 6 «Нормы строительного проектирования»; п. 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 СНиП II-A.9-71 «Искусственное освещение»; п.4.27, 4.28, 4.29 СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; п. 6.22 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2017	Выполнено
2.	В подвальном (цокольном) этаже электрические провода проложены открыто	ч.4 ст. 4, п. 2 ч. 1, ст. 6, п.7, 8 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2017	Выполнено
3.	Выход из подвального этажа не отделен от общей лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой первого типа	п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14*, т.1, т.2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.02.2017	Выполнено
4.	В местах сопряжения оконного проема помещения кухни и деревянных конструкций рядом стоящего жилого дома, не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды	п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.15 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.02.2017	Выполнено

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.98, 99 «Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС России от 28.06.2012 №375 зарег. в Минюсте России 13.07.2013);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления,

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города Саратова  
по пожарному надзору Зорин Владимир Витальевич  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«11» марта 2016 г.

Государственный инспектор города Саратова  
по пожарному надзору Бондусь Алена Валерьевна  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«11» марта 2016 г.

**Предписание для исполнения получил (а):**

(подпись)

«11» марта 2016 г.

Директор Муниципального  
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №54»

Соколова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)