



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. САРАТОВУ**

ул. Университетская, 37, г. Саратов, Россия, 410012, тел/факс: 27-93-78

Предписание № 536/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54»*  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного

инспектора г. Саратова по пожарному надзору № 536  
(наименование органа ГПН)

от « 20 » марта 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 20 » апреля 2015 г. по 16 ч 00 мин. « 20 » мая 2015 г.

проведена внеплановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности

инспектором отдела надзорной деятельности по городу Саратову Зориным Владимиром Витальевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54», г. Саратов, ул. Тракторная, д. 33

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместителем директора по АХЧ Кумаркаевой Р.К.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ПРОВОДА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ ПРОЛОЖЕНЫ ОТКРЫТО.	(НПБ 104-03 «СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ» П.3.9)	03.08.2015	
2.	ОТСУТСТВУЕТ НА ОБЪЕКТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА УСТАНОВКИ И СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА.	(ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА №390 П.61)	01.08.2016	
3.	ОГРАЖДЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ КРОВЛИ ЗДАНИЯ НАХОДИТСЯ В НЕИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ	(ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 390 П. 24)	03.08.2015	
4.	НЕ ПОДВЕРГНУТО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ КРОВЛИ ЗДАНИЯ И ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ.	(ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 390 П. 24)	03.08.2015	
5.	ДВЕРИ ВЫХОДОВ НА КРОВЛЮ ЗДАНИЯ (ДЕРЕВЯННЫЕ, ОБШИТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЛИСТАМИ) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОМУ ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ (МЕНЕЕ EI 30)	(Ч. 4 СТ. 4, П. 2 Ч. 1 СТ. 6 ФЗ № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», ТАБЛИЦА 2, П. 8.4 СНИП 21-01-97*).	03.08.2015	
6.	ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ (ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ 1,2,3 ЭТАЖЕЙ) ИМЕЮТ ЕЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОКНА В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 1,2 КВ.М.	(ФЗ ОТ 22.07.2008 Г. №123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Ч.4 СТ. 4, П.2 Ч.1. СТ.6; Н 102-54 «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ» П.40, СНИП 21.01-97* П. 6.35, СНИП 2.01.02-85 П. 4.16).	01.08.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.98, 99 «Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС России от 28.06.2012 №375 зарег. в Минюсте России 13.07.2013);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ПРОВОДА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ ПРОЛОЖЕНЫ ОТКРЫТО.	(НПБ 104-03 «СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ» П.3.9)	03.08.2015	Выполнено
2.	ОТСУТСТВУЕТ НА ОБЪЕКТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА УСТАНОВКИ И СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА.	(ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА №390 П.61)	01.08.2016	Выполнено
3.	ОГРАЖДЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ КРОВЛИ ЗДАНИЯ НАХОДИТСЯ В НЕИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ	(ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 390 П. 24)	03.08.2015	Выполнено
4.	НЕ ПОДВЕРГНУТО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ КРОВЛИ ЗДАНИЯ И ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ.	(ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 390 П. 24)	03.08.2015	Выполнено
5.	ДВЕРИ ВЫХОДОВ НА КРОВЛЮ ЗДАНИЯ (ДЕРЕВЯННЫЕ, ОБШИТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЛИСТАМИ) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОМУ ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ (МЕНЕЕ EI 30)	(Ч. 4 СТ. 4, П. 2 Ч. 1 СТ. 6 ФЗ № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», ТАБЛИЦА 2, П. 8.4 СНИП 21-01-97*).	03.08.2015	Выполнено
6.	ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ (ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ 1,2,3 ЭТАЖЕЙ) ИМЕЮТ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОКНА В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 1,2 КВ.М.	(ФЗ ОТ 22.07.2008 Г. №123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Ч.4 СТ. 4, П.2 Ч.1. СТ.6; И 102-54 «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ» П.40, СНИП 21.01-97* П. 6.35 , СНИП 2.01.02-85 П. 4.16).	01.08.2016	Выполнено

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.98, 99 «Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС России от 28.06.2012 №375 зарег. в Минюсте России 13.07.2013);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,

государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Инспектор отдела надзорной деятельности  
по городу Саратову Зорин В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» мая 2015 г.



(подпись)

**Предписание для исполнения получил (а):**

  
(подпись)

директор Соколова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«20» мая 2015 г.